ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.ГЕЛЕНДЖИКА

353465, г. Геленджик, ул. Гоголя, 5, тел.: 8 (86141) 3-39-42, **E-mail:** ond_gel@mail.ru

Предписание № 134/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №31 "Березка" муниципального образования город-курорт Геленджик

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 134 от «10» июля 2014 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора города Геленджика по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «28» июля 2014 г. по 11 ч. 00 мин. «7» августа 2014 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №31 "Березка" муниципального образования город-курорт Геленджик, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Геленджик, г.Геленджик, ул. Гринченко 31.

проверку проводил(а):
Селихин Сергей Андреевич - Инспектор

совместно с: _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании на путях эвакуации доаускается применение сгораемых материалов (линолеум в коридорах 1,2 этажей, пластиковая отделка стен лестничной клетки(МБДОУ ЦРР Д/С №31 "БЕРЕЗКА")	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	16.02.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Селихин С.А. - Инспектор

(подпись)

«7» августа 2014 г.

М.П.

Предписание для исполнения получил:

ИО заведующего Аксерова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» августа 2014 г.

(подпись)

Извещение	**УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю)** КПП	***Форма № ПД-4 сб(налог)*** **230901001**
	(наименование получателя платежа)	
	2309090290	**Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю** **03708000 0**
	(ИНН налогового органа*)	и его сокращенное наименование (Код ОКАТО)
	40101810300000010013	в **ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар**
	(номер счета получателя платежа)	(наименование банка)
	БИК **040349001** Кор./сч.	
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»	**177 1 16 27000 01 6000 140**
	(наименование платежа)	(код бюджетной классификации)
Кассир	Плательщик (Ф.И.О.) Аксерова Лариса Викторовна	
	Адрес плательщика : г. Геленджик, ул. Пионерская, 48	
	ИНН плательщика : _____ № л/с плательщика _____	
	Сумма: 20000 руб. ____ коп.	
	Плательщик (подпись) _____ Дата 2.09. 2014 г.	
	*или иной государственный орган исполнительной власти	

Банк 'Первомайский' (ЗАО)
ДО 17
Платеж №64 02.09.2014
040349001 40101810300000010013
ИНН 2309090290 ОКАТО 03708000
КБК 177116270000016000140
GIS_GMP Платежный маркет (ГИС ГМП)
20000.00 руб. 500.00 руб.
Итого: 20500.00 руб.

ИО заведующего МБДОУ "ЦРР д/с №34 "Березка"
Аксеровой Ларисе Викторовне
г. Геленджик, ул. Пионерская, 48

представление №143

«07» августа 2014 г. г. Геленджик

Я, государственный инспектор г. Геленджика по пожарному надзору капитан внутренней службы Селихин Сергей Андреевич

рассмотрев постановление №143 от 07.08.14 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на ИО заведующего МБДОУ "ЦРР д/с №31 "Березка" Аксерову Ларису Викторовну

07 августа 2014 года в 11 час. 00 мин. при проведении проверки в здании МБДОУ "ЦРР д/с №31 "Березка" расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Гринченко, 31

Нарушил (а) СНиП 21-01-97*

а именно:

В здании на путях эвакуации доаускается применение сгораемых материалов (линолеум в коридорах 1,2 этажей, пластиковая отделка стен лестничной клетки(МБДОУ ЦРР Д/С №31 "БЕРЕЗКА")	СНиП 21-01-97* п. 6.25*

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

В течение одного месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

С.А.Селихин

(подпись лица вынесшего постановление) (расшифровка подписи)

Представление получил 07.08.2014г. Л.В. Аксерова

(дата, должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата и номер исходящего)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.ГЕЛЕНДЖИКА

353465, г. Геленджик, ул. Гоголя, 5, тел.: 8 (86141) 3-39-42, **E-mail:** ond_gel@mail.ru

г. Геленджик (место составления акта)

«7» августа 2014 г. (дата составления акта)

«12» час. «00» мин. (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№134

По адресу / адресам: г.Геленджик, г.Геленджик, ул. Гринченко 31
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 134 от «10» июля 2014 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №31 "Березка" муниципального образования город-курорт Геленджик
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«_» ____2014 г. с « » час. «00» мин. до « » час. «00» мин. Продолжительность « » час. «00» мин.

«_» ____2014 г. с « » час. «00» мин. до « » час. «00» мин. Продолжительность « » час. «00» мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Геленджика
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГУ МЧС России по Краснодарскому

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, **ознакомлен(ы)**: 15 час. 50 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

«23» июля 2014г. ИО заведующего Аксерова Л.В.
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____
№ от «» г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Селихин Сергей Андреевич - Инспектор, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
ИО заведующего Аксерова Л.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения

1.	2.	3.	4.
1	В здании на путях эвакуации доаускается применение сгораемых материалов (линолеум в коридорах 1,2 этажей, пластиковая отделка стен лестничной клетки(МБДОУ ЦРР Д/С №31 "БЕРЕЗКА")	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	ИО заведующего Аксерова Лариса Викторовна

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

_____

_____

Подписи лиц проводивших проверку:

Селихин Сергей Андреевич - Инспектор

_____

(подпись)

«7» августа 2014 г.

М.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ИО заведующего Аксерова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

_____

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» августа 2014 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)